

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МО город Алапаевск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ автономное
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №4»

624600, г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 42
тел. (34346)2-44-68, факс: (34346)2-47-18

E-mail: 4shcola@rambler.ru

ОКПО 46663094, ОГРН 1026600509165

ИНН/КПП 6601005004/667701001

р/с 40204810600000126235

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области

г. Екатеринбург, БИК 046577001

л/счет 03906010330

Главному Государственному
врачу в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах, начальнику
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском
районах
Ю.Ю. Линвиненко

от 13 июня 2019 г. № _____

Уважаемая Юлия Юрьевна !

По результатам плановой проверки санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей школа имеет предписание №66-02-01/30-5217-2018 от 29.12.2018г.

Срок исполнения – 29.07.2019г.

На 10.06.2019г. полностью выполнены предписания: п.1-7,10,14-16,19,22,24-36- **72%**.

По причине недостаточности выделенных в 2019г. средств на устранение предписаний

Частично исполнены: 12,13,18,20,21,23 -16%

Не исполнены по объективным основаниям- 8,9,11,17-**12%**

Прошу согласовать срок полного исполнения Предписания №66-02-01/30-5217-2018 от 29.12.2018г - 31 мая 20120г.

Информация о результатах работы по устранению нарушений

Пункт 1,2,3 Нарушения устранены путем внесения исправлений в Программу производственного контроля.

Пункт 4 и 5. По результатам лабораторного контроля (протоколы № 2471 и 2472 от 21 мая 2019г.) микроклимат и аэроионный состав воздуха в каб. №35 соответствуют нормативным требованиям.

Пункт 6. Рабочие столы в кабинете №35 на новый учебный год поставлены боковой стороной к световым проемам.

Пункт 7. По результатам лабораторного контроля (протоколы № 2471 и 2472 от 21 мая 2019г.) микроклимат и аэроионный состав воздуха в каб.

13 ИЮН 2019

№35 соответствуют нормативным требованиям.

Пункт 8. При недостаточности финансовых средств в 2019г. на ремонт в системе подвода воды к раковинам и моечным ваннам в моечном отделении столовой исполнение пункта 8 запланировано на 2020 г. с соблюдением разрыва моечных раковин не менее 20мм при новой установке .

Пункт 9. Исполнение оборудования моечной машины и жарочного шкафа вытяжной системой запланировано одновременно с исполнением пункта 8.в связи с недостаточностью финансовых средств в 2019г.

Пункт 10 (приобретены педальные ведра -4 шт.в декабре 2018г. и 6 штук – в мае 2019г)

Пункт 11 При недостаточности финансовых средств на ремонтные работы в 2019г ремонт стен и потолков в коридоре на первом этаже планируется в 2020г.

Пункт 12. При недостаточности финансовых средств в 2019г. ремонт пола в коридорах кааб. №42,7 планируется в 2020г. В 2019г. запланированы средства на ремонт пола в кабинетах №4 и№6. Срок выполнения работ – июль 2019г. по окончании работы в здании школы пункта ЕГЭ государственной итоговой аттестации выпускников школ города.

Пункт 13. В плановом порядке начата замена парт в классах начальной школы на ученические столы с углом наклона. В июне 2019г.приобретены комплекты на 2 класса.

Пункт №14.Кабинеты № 3,4,10,11,12 обеспечены плакатами «Сиди правильно»

Пункт 15. Столы в каб. технологии на 01.09.2019г. к новому учебному году переставлены с соблюдением расстояния в 240 см. от первой парты до учебной доски.

Пункт 16. В кабинете №17 к доске прикреплен лоток для мела.

Пункт 17. Отсутствие финансовых средств не позволяет в текущем году провести замену столов на столы с бортиками в кааб №36,38. План замены: при возможности дополнительного финансирования - в декабре 2019г., при отсутствии –в на средства учебных расходов в 2020г.

Пункт 18. В смете на 2019г. не запланированы расходы на проведение обследования технического состояния вентиляции с привлечением специализированных организаций. Имеется внутренний план-график проверки технического состояния вентиляции. Работа проводится в плановом порядке работниками школы.

Пункт 19. По результатам лабораторного контроля (протоколы № 2471 и 2472 от 21 мая 2019г.) микроклимат и аэроионный состав воздуха соответствуют нормативным требованиям.

Пункт 20 . Заменены ветхие рамы в каб. №6(полностью),42 (полностью), актовом зале (часть)

Пункт 21. Устранены нецелые стекла в каб №6,42 путем замены ветхих деревянных на новые окна.

Пункт 22. Шторы в каб. 38, 36 приведены до уровня подоконника.

Пункт 23. Ликвидированы в пределах выделенных школе средств на устранение предписаний надзорных органов составные стекла в каб. 42(все), б(все), актовом зале (часть)., коридорах (часть).

Пункт 24. В каб. химии №38, технологии №42 восстановлено дополнительное освещение классной доски.

Пункт 25. Исключен при составлении протокола об административном нарушении на должностное лицо- диспетчера по расписанию- в связи с обоснованием наличия данного документа в представленных организацией в ходе проверки.

Пункт 26. Внесены исправления в расписание уроков в 1-х классах.

Пункт 27. Исключен при составлении протокола об административном нарушении на должностное лицо- диспетчера по расписанию- в связи с обоснованием наличия данного документа в представленных организацией в ходе проверки).

Пункт 28. Для исполнения проведен 14.12.2018г внеплановый инструктаж на рабочем месте с работниками по периодичности и средствам обработки спортивного инвентаря. Запись в журнал внесена специалистом по охране труда Хахалкиной О.А. Моющие средства имеются, порядок выдачи работникам соблюдается

Пункт 29 Проведен 14.12.2018г внеплановый инструктаж на рабочем месте с работниками Шестовских М.И., Ивановым А.Ю. , ответственными за разведение средства део-хлор. Запись в журнал внесена специалистом по охране труда Хахалкиной О.А. . По результатам лабораторного контроля (протокол № 5237 от 23 мая 2019г.) рабочие растворы дезинфекционных средств соответствуют нормативным требованиям.

Пункт. 30. Прибор для измерения температуры горячих блюд, вторых блюд на раздаче приобретены в количестве 2 шт.

Пункт 31. Выполнение календаря профилактических прививок против вирусного гепатита.

Пункты 32- Выполнение календаря профилактических прививок против кори

Пункт 33. Выполнение календаря профилактических прививок против клещевого энцефалита

Списки работников с отметкой о выполнении прилагаются к п.31-33

Пункт 31. Выполнение календаря профилактических прививок против вирусного гепатита

нет	поставлена
Агапитов В.И.-электромонтер <i>V₂ 21.02.19</i>	
Белоногова И.Н.-учитель <i>V₄ 8.07.14</i>	
Высоких Т.А.-учитель <i>21.02.19</i>	
Калинина Т.И.-учитель <i>V₂ 27.02.19</i>	
Мурашова О.Б.-учитель <i>15.01.19</i>	
Новоселов А.А.-учитель	
Черезова н.Н.-инспектор по кадрам	
Савельева Д.Г.-учитель <i>22.02.19</i>	

Пункты 32- Выполнение календаря профилактических прививок против кори

нет	поставлена
Белоногова И.Н.-учитель <i>RV₁ 12.08.</i>	<i>14 (всердеч. бмса)</i>
Мурашова О.Б.-учитель <i>15.01.19</i>	
Смагина И.Ю.-учитель <i>15.01.19</i>	
Шаповалова О.В.-учитель <i>15.01.19</i>	

Пункт 33. Выполнение календаря профилактических прививок против клещевого энцефалита

нет	поставлена
Агапитов В.И.-электромонтер <i>отказ 04.06.19</i>	
Бровина МБ-педагог-библиотекарь <i>21.05.19 отказ л.</i>	
Белоногова И.Н.-учитель <i>RV₀₂₉ 16.04.19</i>	
Высоких Т.А.-учитель <i>15.04.19</i>	
Давлятшина А.П.-уборщица <i>17.05.19 письм. отказ</i>	
Иванова Т.И.-лаборант <i>15.05.19 письм. отказ</i>	
Колмаков А.И.-уборщик территории <i>увесилась</i>	
Колмакова А.П.-гардеробщик <i>16.05.19 письм. отказ</i>	
Кабакова И.В.-уборщик <i>29.04.19 письм. отказ</i>	
Кузьмина С.Л.-уборщик <i>20.05.19 письм. отказ</i>	
Шалюгина Н.В.-учитель <i>03.06.19</i>	
Савельева Д.Г.-учитель <i>17.04.19</i>	
Степанова Т.И.-уборщик <i>19.04.19</i>	
Ренева А.Н.-учитель <i>увесилась</i>	
Пятышина О.Г.-уборщик <i>17.05.19 письм. отказ</i>	
Мельникова М.А.-учитель <i>12.05.19</i>	

Пункт 34. По результатам лабораторного контроля (протокол № 5237 от 23 мая 2019г.) рабочие растворы дезинфекционных средств соответствуют нормативным требованиям.

Пункт 35. По результатам лабораторного контроля (протокол № 5237 от 23 мая 2019г.) рабочие растворы дезинфекционных средств соответствуют нормативным требованиям.

Пункт 36. В План рабочей группы ХАССП на 2019г. внесено мероприятие: по обследованию здания и помещений пищеблока на заселенность членистоногими с периодичностью исполнения -2 раза в месяц. Исполнение- 2 раза в месяц (акт).

Итого:

полностью выполнены предписания: п.1-7,10,14-16,19,22,24-36- 72%

Частично исполнены: 12,13,18,20,21,23 -16%(недостаточно финансирования)

Не исполнены по объективным основаниям- 8,9,11,17-12%(отсутствие финансовых средств в установленный срок исполнения)

Директор МАОУ СОШ №4



З.Г.Фомина