



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г.
Алапаевск, ул. Ленина, дом 125
тел. (34346)3-18-66, E-
mail: mail_02@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОРУ
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 4"
ФОМИНОЙ ЗИНАИДЕ ГЕННАДЬЕВНЕ

624600, Свердловская область,
г. Алапаевск, улица Фрунзе, 42

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 26.04.2019

№ 66-02-01/30-1998-2019

При проведении проверки с 01.04.2019 по 26.04.2019
в отношении

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя	624600, Свердловская область, г. Алапаевск, улица Фрунзе, 42
юридический адрес	28.04.1999
дата регистрации	6601005004 / 1026600509165
ИНН/ОГРН	

МАОУ СОШ № 4 (624600, Свердловская область, г. Алапаевск, улица Бр.Смольниковых, 134)

рассмотрении представленных документов: акта плановой выездной проверки от 26.04.2019 года

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	В производственных помещениях пищеблока раковины для мытья рук оборудовать смесителем, конструкция которого исключает повторное загрязнение рук.	СП 2.3.6.1079-01 (Санитарно-эпидемиологические	3.3.	22.09.2019
2.	Моечные раковины, используемые в производственных процессах в местах присоединения к канализационной сети оборудовать воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.	требования к организациям общественного	3.8.	22.09.2019
3.	В организации общественного питания проводить косметический ремонт- на стенах в складе сыпучих продуктов восстановить целостность отделочного материала- плитка частично отсутствует, в коридоре, соединяющем производственные помещения пищеблока обнаружены трещины, целостность краски нарушена.	питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.)	5.16. добавлен СП 2.3.6.2867-11 от 31.03.2011	22.09.2019
4.	Мытье кухонной посуды производить в двухсекционной моечной ванне (вместо нее не использовать бытовую ванну).		6.16.	22.09.2019
5.	Гардероб для учащихся оснастить ячейками для обуви	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.5	22.09.2019
6.	В учебном кабинете 4 "г" класса у раковины для мытья рук установить мыло и полотенце.	(Санитарно-эпидемиологические	4.27.	22.09.2019
7.	Устранить трещины на стенах в туалетном помещении для девочек - восстановить целостность отделочного материала (плитки и водоземлюсионной краски).	требования к условиям и организации	4.28.	22.09.2019

8.	Для обучающихся 1 ступени образования не использовать ученические столы не обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.	обучения в общеобразовательных организациях.)	5.3.	22.09.2019
9.	Предоставить документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции (с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха), специализированными организациями.		6.1.	22.09.2019
10.	Остекление окон, в туалете девочек, музыкальном зале, в коридоре 2 этажа, в туалете мальчиков выполнить из цельного стеклопалотна (устранить окна составные с трещинами).		6.10	22.09.2019
11.	Туалеты в здании образовательного учреждения обеспечить устройствами систем подогрева воды.		8.2.	22.09.2019
12.	После каждой перемены проводить влажную уборку в туалетах, столовой, коридорах.		12.3.	22.09.2019
13.	Спортивный инвентарь обрабатывать не в конце рабочей недели (в пятницу), а ежедневно в конце каждой учебной смены.		12.15.	22.09.2019
14.	В сыром цехе холодильный шкаф POLAIR привести в рабочее состояние.	СанПиН 2.4.5.2409-08	4.3	22.09.2019
15.	Восстановить целостность покрытия столовой мебели- столов в обеденном зале, для проведения качественной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	(Санитарно-эпидемиологические требования к	4.4	22.09.2019
16.	Для мытья кухонной посуды установить вместо бытовой моечной ванны двухсекционную ванну.	организации питания обучающихся в	5.8	22.09.2019
17.	Вывешенное в обеденном зале ежедневное меню утверждать руководителем образовательного учреждения.	общеобразовательных учреждениях,	6.24	22.09.2019
18.	Очищенные овощи промывать повторно под проточной водой, не в ведре, а с использованием друшлга или сетки.	учреждениях начального и среднего профессионального образования.)	8.12	22.09.2019
19.	Организовать проведение профилактических прививок против вирусного клещевого энцефалита у сотрудников: Кабаковой И.В., Никоновой Н.Н.(последняя ревакцинация-10.04.2009 года), Кузминых Л.Н.(последняя ревакцинация-18.04.2013 года), Русенко Л.С.	СП 3.1.3.2352-08 (Профилактика клещевого вирусного энцефалита.)	6.3.1. изменен СП 3.1.3.2352-08 от 07.03.2008	22.09.2019
20.	Соблюдать инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно: - проводить мероприятия по ликвидации устранению трещин в фундаменте и стенах.	СП 3.5.3.3223-14 (Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.)	3.8.	22.09.2019

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

в срок до **22.09.2019г.**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Отчет о выполнении предписания
2. Личные медицинские книжки сотрудников
3. Документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции (с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха), специализированными организациями.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» (624600, Свердловская область, г. Алапаевск, улица

Бр.Смольниковых, 134)

Директора ФОМИНУ ЗИНАИДУ ГЕННАДЬЕВНУ

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах



Скрипова Светлана Викторовна

должность лица, уполномоченного
осуществлять госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

ДИРЕКТОР Фомина Зинаида Геннадьевна

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания