

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г.
Алапаевск, ул. Ленина, дом 125
тел. (34346)3-18-66, E-
mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОРУ
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа № 4"
ФОМИНОЙ ЗИНАИДЕ ГЕННАДЬЕВНЕ

624600, Свердловская обл., г. Алапаевск, улица
Фрунзе, 42

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 29.11.2018

№ 66-02-01/30-5217-2018

При проведении проверки с 01.11.2018 по 29.11.2018
в отношении

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624600, Свердловская обл., г. Алапаевск, улица Фрунзе, 42

дата регистрации 28.04.1999

ИНН/ОГРН 6601005004 / 1026600509165

1. МАОУ "СОШ №4" (624600, Свердловская область, г. Алапаевск, улица Фрунзе, 42)

рассмотрении представленных документов: Акта плановой выездной проверки от 29.11.2018 года

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	В программе производственного контроля, в раздел 6 "Перечень действующих санитарных правил, гигиенических нормативов и нормативно-правовых актов по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия в детских образовательных учреждениях и по вопросам условий труда работников" исключить санитарные правила не соответствующие осуществляемой деятельности- СанПин 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования, к устройству, содержанию и организации режима работы организации для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей", СанПин 2.4.4.3155-13 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей", СанПин 2.4.1.3049-13 " Санитарно-	СП 1.1.1058-01 (Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.)	3.1.	29.07.2019

	эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; добавить СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления; СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин; СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций; СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний; СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций; СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита; СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней; СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение; СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест; ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования и т.д.			
2.	В программу производственного контроля внести производственный контроль за аэроионным составом воздуха в кабинете информатики, за дезинфицирующим средством, за физическими факторами на рабочих местах женщин.	3.3.	29.07.2019	
3.	В программу производственного контроля внести перечень должностей работников, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.	3.4.	29.07.2019	
4.	Обеспечить оптимальные параметры микроклимата по показателю "Относительная влажность воздуха" (в кабинете информатики путем ежегодного проведения лабораторного производственного контроля)	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.)	4.3.	29.07.2019
5.	Уровень аэроионов отрицательной полярности в воздухе помещения, где расположены ПЭВМ- кабинет №35 привести в соответствие с нормативным величинам -норма 600 - 50000 ион/см3 . Коэффициент униполярности привести в соответствие с нормативным величинам- норма 0,4 - 1, в кабинете информатики (№35). (путем ежегодного проведения лабораторного производственного контроля)	4.5.	29.07.2019	
6.	Рабочие столы пользователей ПЭВМ не располагать таким образом, что естественный свет падает преимущественно справа или сзади при необходимости размещения рабочих столов так, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.	6.1.	29.07.2019	
7.	Значения измеренных показателей концентрация аэроионов отрицательной полярности и коэффициент униполярности привести в соответствие с нормируемым значениям установленными в таблице №1 СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений". (путем ежегодного проведения лабораторного производственного контроля)	СанПиН 2.2.4.1294-03 (Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений.)	2.4	29.07.2019
8.	Моечные раковины, используемые в производственных процессах в местах присоединения к канализационной сети оборудовать воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.	СП 2.3.6.1079-01 (Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного	3.8.	29.07.2019
9.	Технологическое оборудование (посудомоечную машину, жарочный шкаф) и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения .	4.5.	29.07.2019	

		сырья.)		
10.	В санитарных узлах установить педальные ведра (ликвидировать корзины для мусора).	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.25.	29.07.2019
11.	Ликвидировать трещины на потолке и стенах в коридоре на первом этаже, в актовом зале.	(Санитарно-эпидемиологически с требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях)	4.28	29.07.2019
12.	Полы в коридорах 1,2,3,4 этажей, в кабинетах № 42,6,7,4 со щелями и дефектами (плахи досок не плотно прилегают друг к другу). Под воздействием нагрузки деревянные плахи прогибаются и скрипят.		4.29.	29.07.2019
13.	Для обучающихся I степени образования использовать ученические столы обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости .		5.3.	29.07.2019
14.	В целях профилактики нарушения осанки кабинеты начальных классов №3, №4, №10, №11, №12 обеспечить таблицами " Правильно сиди при письме".		5.5.	29.07.2019
15.	В кабинете №7 (обработки ткани) соблюдать расстояние в 240 сантиметров от первой парты до учебной доски.		5.6.	29.07.2019
16.	В кабинете № 17 классную доску оборудовать лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки.		5.7.	29.07.2019
17.	В кабинете химии №38, кабинете физики №36 ученические и демонстрационные столы оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола.		5.8.	29.07.2019
18.	Предоставить документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции (с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха), специализированными организациями.		6.1.	29.07.2019
19.	Относительную влажность воздуха, привести в соответствие с нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10, в : кабинетах № 16, №15, №33, №28, №4, №8. (путем проведения ежегодного производственного контроля)		6.4.	29.07.2019
20.	Учебные кабинеты № 42, №6, №7, актовый зал во время перемен , а коридоры 1,2, 3 и 4 этажей во время уроков проветривать - ликвидировать оконные рамы ветхие.		6.6.	29.07.2019
21.	Остекление окон в рекреациях 1,2,3,4 этажей, кабинетах №№ 6,36,19, 17,21,31,42 выполнить из цельного стеклопакета (устранить стыковые окна, с трещинами).		6.10.	29.07.2019
22.	Световые проемы в актовом зале и в учебных помещениях-кабинете химии (№38), кабинете физики (№36) оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами- шторами с длиной не ниже уровня подоконника.		7.1.8.	29.07.2019
23.	В кабинетах № № 42,6,7 , в актовом зале, в коридорах 1,2, 3 и 4 этажей проводить очистку и мытьё стекол- ликвидировать составные стекла, ветхие оконные рамы.		7.1.9.	29.07.2019
24.	В кабинете химии (№38), в кабинете трудового обучения (№42) классные доски, не обладающие собственным свечением оборудовать местным освещением- софитами.		7.2.6.	29.07.2019
25.	Составить отдельное расписание для обязательных и факультативных занятий.		10.6	29.07.2019
26.	При составлении расписания уроков для обучающихся I классов наиболее трудный предмет-математику проводить на 2 уроке.		10.8	29.07.2019
27.	Организовать 30 минутный перерыв между первой и второй сменами .		10.13	29.07.2019
28.	Спортивный инвентарь подвергать ежедневной обработке моющими средствами.		12.15.	29.07.2019
29.	В организации, МАОУ СОШ №4, осуществляющей воспитание и обучение подростков, на пищеблоке , обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: не нарушать требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део-хлор по показателю "массовая доля активного вещества". (путем проведения ежегодного производственного контроля)		СанПиН 2.4.5.2409-08 (Санитарно-эпидемиологически с требованиями к организации питания обучающихся в	5.6

30.	Установить прибор для измерения температуры горячих блюд (супы, напитки), вторых блюд и гарниров на раздаче.	общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.)	8.24	29.07.2019
31.	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям организовать проведение профилактических прививок против вирусного гепатита В сотрудникам : Агаптову В.И.-электромонтер, Белоногова И.Н.-учитель, Высоких Т.А.-учитель, Ивановой Т.И.-лаборант, Калининой Т.И.-учитель, Колмакова А.И.-уборщик территории, Мурашовой О.Б.-учитель, Новоселова А.А.-учитель, Черезовой Н.Н.-инспектор по кадрам, Савельевой Д.Г.-учитель. (в личных медицинских книжках отсутствуют сведения). Организовать ревакцинацию против гепатита В Баянкиной С.А.-уборщик служебных помещений (отсутствует V2); Деевой С.А.-учитель (отсутствует V2).	СП 3.1.1.2341-08 (Профилактика вирусного гепатита В.)	12.2	29.07.2019
32.	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям предоставить данные о проведении профилактических прививок против кори у: Белоноговой И.Н.-учитель, Мурашовой О.Б.-учитель, Смагиной И.Ю.-учитель, Шапаваловой О.В.-учитель.	СП 3.1.2952-11 (Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.)	6.2	29.07.2019
33.	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям организовать проведение профилактических прививок против вирусного клещевого энцефалита сотрудникам -Агаптову В.И.-электромонтёр, Бровиной М.Б.-педагог-библиотекарь, Белоноговой И.Н.-учитель, Высоких Т.А.-учитель, Давлятшиной А.П.-уборщик служебных помещений, Ивановой Т.И.-лаборант, Колмакова А.И.-уборщик территории, Колмаковой А.П.-гардеробщик, Кабаковой Н.В.-уборщик служебных помещений, Кузьминой С.Л.-уборщик служебных помещений, Шалогой Н.В.-учитель, Савельевой Д.Г.-учитель, Степановой Т.И.-уборщик служебных помещений, Реновой А.Н.-учитель, Пятагиной О.Г.-уборщик служебных помещений. Прошел срок очередной ревакцинации против вирусного клещевого энцефалита сотрудников - Кузьминых Л.Н.- гардеробщик (последняя ревакцинация от 2013г.), Мельниковой М.А.-учитель (последняя ревакцинация от 2009г.), Новоселова А.А.-учитель (последняя ревакцинация от 2014г.).	СП 3.1.3.2352-08 (Профилактика клещевого вирусного энцефалита.)	6.10.	29.07.2019
34.	В организации МАОУ СОШ №4 , осуществляющей воспитание и обучение детей и подростков, обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: не нарушать требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део-хлор по показателю массовая доля активного действующего вещества. (путем ежегодного проведения лабораторного производственного контроля)	СП 3.1/3.2.3146-13 (Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.)	6.1	29.07.2019
35.	В организации МАОУ СОШ №4 , осуществляющей воспитание и обучение детей и подростков, обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: не нарушать требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део-хлор по показателю массовая доля активного действующего вещества. (путем ежегодного проведения лабораторного производственного контроля)	СП 3.5.1378-03	3.4.	29.07.2019

36.	Не нарушать кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объекта (2раза в месяц)	СанПиН 3.5.2.3472-17	3.5.	29.07.2019
-----	--	----------------------	------	------------

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах в срок до 29.07.2019г.

1. Копию программы производственного контроля
2. Копию расписания учебных занятий
3. Расписание звонков
4. Копии личных медицинских книжек сотрудников
5. Протокол лабораторных испытаний с результатами, соответствующими требованиям Инструкции №24/12 по показателю: «Массовая доля активного хлора».
6. Копию протокола лабораторных испытаний с результатами, соответствующими требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы" по показателям: " Концентрация аэроионов отрицательной полярности ", «Коэффициент униполярности»
7. Предоставить документы, подтверждающие проведение инструментальное обследования системы вентиляции специализированными организациями.
8. Копию протокола лабораторных испытаний с результатами, соответствующими требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» по показателю «Относительная влажность воздуха» (кабинет информатики)

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" (624600, Свердловская область, г. Алапаевск, улица Фрунзе, 42) и ДИРЕКТОРА ФОМИНУ ЗИНАИДУ ГЕННАДЬЕВНУ

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Заместитель главного государственного санитарного врача в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах, Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах



Телегина Ирина Анатольевна

ФИО

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

Предписание получил:
ДИРЕКТОР ФОМИНА ЗИНАИДА ГЕННАДЬЕВНА

должность, ФИО

Handwritten signature of Zinaida Genнадьевна Fomina

подпись

дата

Место выдачи предписания:
624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Суть пунктов предписания неясна
Handwritten signature