



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области**

Территориальный отдел

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах

г. Алапаевск, ул. Ленина, д.125

тел./факс (34346) 3-18-66

От 12.07.2019 г.
№ 66-02-03/08-3462-2019

Директору
МАОУ «СОШ №4»
З.Г.Фоминой

РЕШЕНИЕ

о продлении сроков выполнения предписания

Начальник Алапаевского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ю.Ю.Литвиненко, рассмотрев ходатайство директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» без № от 13.06.2019 года о продлении сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений № 66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018 года

УСТАНОВИЛ:

Алапаевским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области при проведении плановой выездной проверки с 01.11.2018 года по 29.11.2018 года в отношении МАОУ СОШ №4 (624600, Свердловская область, г.Алапаевск, улица Фрунзе, 42) выявлены нарушения санитарного законодательства, вынесено предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2018 года со сроком исполнения 29.07.2019 года.

Директор МАОУ СОШ №4 обратилась в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области с ходатайством о продлении срока исполнения предписания до 2020 года.

п.8. Моечные раковины, используемые в производственных процессах в местах присоединения к канализационной сети оборудовать воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.

п.9. Технологическое оборудование (посудомоечную машину, жарочный шкаф) и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.

- п.11. Ликвидировать трещины на стенах в коридоре на первом этаже.
- п.12. Полы в коридорах 1,2,3,4 этажей, в кабинетах № 42,6,7,4 со щелями и дефектами (плахи досок не плотно прилегают друг к другу). Под воздействием нагрузки деревянные плахи прогибаются и скрипят.
- п.13. Для обучающихся 1 ступени образования использовать ученические столы обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости .
- п.17. В кабинете химии №38, кабинете физики №36 ученические и демонстрационные столы оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола.
- п.18. Предоставить документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции (с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха), специализированными организациями.
- п.20. Учебные кабинеты № 42, №6, №7, актовый зал во время перемен, а коридоры 1,2, 3 и 4 этажей во время уроков проветривать - ликвидировать оконные рамы ветхие.
- п.21. Остекление окон в рекреациях 1,2,3,4 этажей, кабинетах №№ 6,36,19,17,21,31,42 выполнить из цельного стеклопакета (устранить стыковые окна, с трещинами).
- п. 23. В кабинетах № № 42,6,7, в актовом зале, в коридорах 1,2, 3 и 4 этажей проводить очистку и мытьё стекол- ликвидировать составные стекла, ветхие оконные рамы.

так как в настоящий момент у общеобразовательного учреждения отсутствуют денежные средства для устранения выявленных нарушений и ликвидация их возможна будет только в 2020 году, когда поступят денежные средства в необходимом объеме (предоставлена служебная записка от 14.06.2018 года без № от руководителя образовательного учреждения к начальнику Управления Образования МО город Алапаевск С.В.Болотову о предоставлении денежных средств для устранения выявленных нарушений).

Таким образом, ходатайство о продлении срока выполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил носит обоснованный характер.


С учётом вышеизложенного, руководствуясь ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п.7.14.6. Административного регламента, утверждённого приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007г. № 658

РЕШИЛ:

1. Удовлетворить ходатайство директора МАОУ СОШ №4
2. Продлить срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 66-02-01/30-5217-2018 от 29.11.2019 года по пунктам 8,9,11,12,13,17,18,20,21,23 до 27.09.2020 г.
3. Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» (624600, Свердловская область, г. Алапаевск, улица Фрунзе, 42).

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Начальник
Алапаевского отдела Управления
Роспотребнадзора
по Свердловской области



Ю.Ю.Литвиненко

получил:

Директор

Толкина Э. В
должность, ФИО

Толкина
подпись

15.04.2019
дата